

Fra: [Rune Sætherhaug](#)
Til: [Kilskar, Bjorn](#)
Kopi: [Vilde Heldor Paulsen](#); [Ferner Jorid](#)
Emne: Glatte gulv
Dato: torsdag 12. mars 2026 12:40:27
Vedlegg: [image.png](#)

Hei

Sender som avtalt en oversikt over hallene hvor det er meldt om utfordringer med glatte gulv, tiltakene som er gjennomført og status per dags dato:

Vi har registrert avvik ved Munkvollhallen, Bydelshallen på Leangen og Rostenhallen. I samtlige haller er det gjennomført "flomming" – det vil si at hallflatene er grundig skylt for å fjerne alle rester av kjemikalier som kan påvirke friksjonen.

- I Bydelshallen på Leangen ble det gjennomført friksjonsmåling som ble godkjent.
- I Rostenhallen er tilbakemelding fra idrettslaget at gulvet nå oppleves som bra.
- I Munkvollhallen er det utført tiltak på lik linje som de andre to hallene. Tilbakemeldingene fra idrettslaget her er at gulvet fremdeles oppleves som glatt. Saken er derfor sendt videre til vedlikeholdsavdelingen, som skal foreta en faglig vurdering av friksjonen i dekket og utarbeide en plan for utbedring så snart som mulig.

Med hilsen

Rune Sætherhaug
Fagkoordinator idretts- og løfteutstyr
Trondheim eiendom
Trondheim kommune/Tråanten tjeilte

